



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58, e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 375/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 91»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, физического лица, общества индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «03» октября 2019 года № 375, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «16» октября 2019 года по 15 час. 00 мин. «01» ноября 2019 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 91», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Александра Невского, д.5а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заместитель заведующего по АХР Желтикова С.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Декларация пожарной безопасности (регистрационный № 78401-362-ГО-608) не уточнена или не разработана вновь, т.к. изменены содержащиеся в ней сведения, а также изменены требования пожарной безопасности (изменилось наименование юридического лица; отменены: СНИП 2.08.02-89*, СНИП 2.04.02-84)	ч.6 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7 приказа МЧС России от 24.02.2009г. № 91	10.11.2020г.	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в п.1.1. раздела «Общие положения» ответственность за пожарную безопасность в здании подразделения несет начальник части - в п.5 раздела «Требования к территории» при запрете курения в учреждении определено место для курения - в п.2 раздела «Требования пожарной безопасности к помещениям» при запрете курения в учреждении	п.2, п.460, п.461 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ)	10.11.2020г.	

	<p>запрещено курение в местах, не отведенных для этой цели</p> <ul style="list-style-type: none"> - в п.1 раздела «Порядок уборки горючих отходов...» указаны участки разлива ЛВЖ, ГЖ, помещения и территория части (фасад) - в п.1 раздела «В случае возникновения пожара ...» не указаны обязанности и действия работников при вызове пожарной охраны, указана необходимость задействовать пожарную технику, имеющуюся на вооружении в подразделении, о пожаре извещается руководство части <p>Не указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы, - запрет курения и применения открытого огня, -- порядок проведения огневых или иных пожароопасных работ, - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании 			
3.	Отсутствует инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время	п. 9 ППР в РФ	10.11.2020г.	
4.	<p>Программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в перечне вопросов в п.4.5. указаны общие меры по пожарной профилактики и тушению пожаров для руководителей структурных подразделений, цехов, участков, для рабочих - в п.4.1 при запрете курения в учреждении указано, что определение и оборудование мест для курения является комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности - в п.4.3 при запрете курения в учреждении указано, что специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности - тексте программы в п. 4.5 указаны общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара для руководителей пожарных подразделений и для рабочих - в тексте программы указаны структурные подразделения, гараж, пост ТО, открытые склада, производственные помещения, установки противодымной защиты, технические этажи, цокольные этажи, венткамеры, автоматические средства пожаротушения, галереи, лифтовые холлы, эвакуационные люки, переходы воздушных зон в незадымляемые 	<p>п. 3 ППР в РФ; п.7, п. 14, приложение 2 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее – Приказ № 645)</p>	10.11.2020г.	

	лестничные клетки отсутствующие в учреждении			
5.	Программа проведения первичного противопожарного инструктажа разработана без учета специфики деятельности учреждения: - в тексте программы указаны территории пожарных подразделений, помещения депо пожарных подразделений, сообщение о пожаре диспетчеру подразделения или в ЕДДС	п. 3 ППР в РФ; п. 18, приложение 2 приказа № 645	10.11.2020г.	
6.	С работниками, вновь принимаемыми на работу, не проводится вводный противопожарный инструктаж (отсутствует запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности)	п. 3 ППР в РФ; п.5, п.9, п.10, п.11 приказа № 645	10.11.2020г.	
7.	Отсутствуют разработанные, утвержденные и согласованные в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для педагогических работников учреждения и работников, осуществляющих круглосуточную охрану учреждения	п. 3 ППР в РФ; п.39, п.54, п.53 Приказа № 645	10.11.2020г.	
8.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты (в ночное время)	п. 12 ППР в РФ	10.11.2020г.	
9.	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного	п. 9 ППР в РФ	10.11.2020г.	
10.	Ширина эвакуационного выхода из группы № 2 «Умка» в коридор менее 0,8 метра (фактически 0,68 метра) (измерения проводились механической рулеткой)	п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*	10.11.2020г.	
11.	Ширина эвакуационного выхода из группы №11 «Колокольчик» в коридор менее 0,8 метра (фактически 0,68 метра) (измерения проводились механической рулеткой)	п. 33 ППР в РФ; п. 6.16 СНиП 21-01-97*	10.11.2020г.	
12.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания: - из кабинета заместителя по АХР (1-й этаж, помещение № 9 по техническому паспорту инв. № 25053) - из кабинета психолога (2-й этаж, помещение № 19 по техническому паспорту инв. № 25053) - из коридора у кабинета заведующего (2-й этаж, помещение № 40 по техническому паспорту инв. № 25053) - из коридора у кабинета кастелянши (2-й этаж, помещение № 45 по техническому паспорту инв. № 25053)	п. 6.18* СНиП 21-01-97*	10.11.2020г.	

13.	Над эвакуационными выходами из спортивного зала отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала АУПС	п.3.1, 3.2, 3.11, 3.13, 5.1 таб. 2, таб.1 НПБ 104-03; п.5.3, таб.1, таб.2 СП 3.13130-2009	10.11.2020г.	
14.	Над эвакуационными выходами из музыкального зала отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», включение которых происходит от командного сигнала АУПС (кроме эвакуационного выхода непосредственно наружу)	п.3.1, 3.2, 3.11, 3.13, 5.1 таб. 2, таб.1 НПБ 104-03; п.5.3, таб.1, таб.2 СП 3.13130-2009	10.11.2020г.	
15.	Не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации: - помещение № 36 (используется как раздевалка сотрудников, 2-й этаж по техническому паспорту инв. № 25053) - помещение № 10 (используется для хранения грязного белья лит. Б)	п.3, п.4 НПБ 110-03, прил.А, п.А.4, табл.А3 СП 5.13130.2009	10.11.2020г.	
16.	Отсутствует аварийное освещение в помещении поста с ППКП (прибор приёмно-контрольный пожарный)	п. 13.14.13 СП 5.13130.2009	10.11.2020г.	
17.	В коридоре (2-й этаж, помещение № 44 по техническому паспорту инв. № 25053) у спортивного зала допускается размещение костюмов, шкафов и других предметов	п. 36 (б) ППП в РФ	10.11.2020г.	
18.	Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника: - в кабинете кастелянши (2-й этаж, помещение № 45 по техническому паспорту инв. № 25053); - в складском помещении пищеблока - в помещении мастерской (помещение № 7 лит.Б)	п. 42 (в) ППП в РФ	10.11.2020г.	
19.	На дверях складских помещений здания не указан класс зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППП в РФ	10.11.2020г.	
20.	Огнетушитель ОУ-3 размещенный в группе № 2 (группа «Умка», 1-й этаж) не оборудован раструбом	п. 478 ППП в РФ	10.11.2020г.	
21.	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-3. Данные огнетушители недостаточно эффективны при тушении пожара класса А (горение твердых веществ). При выборе типа огнетушителей не учтены физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимосвязь с огнетушащими веществами; огнетушащая способность огнетушителя, класс пожара.	п. 463, п.465, прил.1 ППП в РФ	10.11.2020г.	
22.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего	п. 33, п.43 ППП в РФ; п.6.22 СНиП 21-01-97*; СП	10.11.2020г.	

	освещения.	52.13130.2016 п. 7.6.1, п. 7.6.3		
--	------------	-------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» ноября 20 19 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«01» ноября 20 19 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору